



P. Kwiecień

Olsztyn, dnia 09.12.2013 r.

Na podstawie art.122 ust.1 pkt 1, art.135 pkt 1, art. 140 ust.1 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. *Prawo wodne* (Dz. U. z 2012, poz. 145 z późn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. *Kodeks postępowania administracyjnego* (Dz. U. z 2013r., poz. 267), po rozpatrzeniu wniosku *Gminy Jonkowo*, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na pobór wody z ujęcia gminnego w Jonkowie gm. Jonkowo Starosta Olsztyński

### o r z e k a

1. wygasić decyzję nr GŚ VII 6223/6/03 z dnia 09.09.2003r. wydaną przez Starostę Olsztyńskiego dotyczącą pozwolenia wodnoprawnego na pobór wody z ujęcia gminnego w Jonkowie gm. Jonkowo,
2. udzielić *Gminie Jonkowo* pozwolenia wodnoprawnego na pobór wody podziemnej w ilości do:  $Q_{max}/h = 80 \text{ m}^3/h$ ,  $Q_{max}/dobe = 1010 \text{ m}^3/dobe$ ,  $Q_{max}/rok = 363600 \text{ m}^3/rok$ 
  - a) pobór wody odbywa się z ujęcia zlokalizowanego na dz. 41/1,41/2 i 239/1 obr.Jonkowo gm. Jonkowo pow. olsztyński, składającego się z 3 czynnych studni o następujących parametrach:
    - studnia nr 5 -głębokość  $H = 61,0 \text{ m}$ ,  $Q_{eksp} = 41,0 \text{ m}^3/h$ ,  $s = 4,2 \text{ m}$  współrzędne geograficzne studni: N  $53^{\circ} 49' 50''$  E  $20^{\circ} 18' 50''$
    - studnia nr 3A-głębokość  $H = 61,0 \text{ m}$ ,  $Q_{eksp} = 50,0 \text{ m}^3/h$ ,  $s = 5,0 \text{ m}$  współrzędne geograficzne studni N  $53^{\circ} 49' 47''$  E  $20^{\circ} 18' 42''$
    - studnia nr 6 -głębokość  $H = 66,5 \text{ m}$ ,  $Q_{eksp} = 66,5 \text{ m}^3/h$ ,  $s = 4,0 \text{ m}$  współrzędne geograficzne studni N  $53^{\circ} 50' 00''$  E  $20^{\circ} 18' 55''$
3. zobowiązać Gminę Jonkowo do:
  - utrzymania w dobrym stanie technicznym i sanitarnym obudowy studni, urządzeń związanych z pomiarami i poborem wody oraz terenu wyznaczonego bezpośrednią strefą ochrony studni,
  - utrzymywania takich parametrów wody, które będą odpowiadały wymogom sanitarnym dla wody do picia i potrzeb gospodarczych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U.z 2007r.Nr 61.poz.417),
  - zapewnienia szczelności obudowy tak, aby nie przedostały się do jej wnętrza wody opadowe ani gruntowe,
  - prowadzenia na bieżąco rejestru ilości zużytej wody,
  - prawidłowej eksploatacji źródeł filtracyjnych i ich wymiany zgodnie z instrukcją,
4. pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń,
5. pozwolenie niniejsze ważne jest od dnia wydania decyzji na okres 10 lat i obowiązuje właściciela ujęcia zgodnie z przedstawionym wnioskiem.

Podstawę do wydania niniejszej decyzji stanowi operat wodnoprawny na pobór wody podziemnej z ujęcia opracowany przez mgr Artura Adamczewskiego SGS-PROJEKT Sp. z o.o we wrześniu 2013r.

## Uzasadnienie

Postępowanie wszczęto na wniosek *Gminy Jonkowo* w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na pobór wody i odprowadzenie wód popłucznych z ujęcia gminnego w Jonkowie gm. Jonkowo.

Do ww. wniosku załączony został operat wodnoprawny i opis przedsięwzięcia w języku niespecjalistycznym. Informację o wszczęciu postępowania w przedmiotowej sprawie podano do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na stronie BIP-u Starostwa Powiatowego w Olsztynie i wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. urzędu. Zasoby ujęcia zostały zatwierdzone decyzją Wojewody Olsztyńskiego nr OAN.IV.7530/75-92/93 z dnia 02.10.1993r. w ilości Qeksp =102,0 m<sup>3</sup>/h i S=3-7 m. Ujęcie należy do jednolitej części wód podziemnych JCWPd nr 19 o krajowym kodzie GW240019 (Europejski kod PCGW 240019), zlokalizowane w granicach Dolnej Wisły, administrowanym przez RZGW Gdańsk. W Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (M.P. 2011r. Nr 49, poz. 549) stan ilościowy i jakościowy wód podziemnych tego obszaru, obecny jak i perspektywiczny uznano za dobry, ocenę ryzyka jako niezagrożone. Z treści operatu wynika, że wody popłuczne ze stacji uzdatniania są odprowadzane do kanalizacji sanitarnej dlatego pozwolenie nie jest wymagane.

Podstawę do wydania niniejszego pozwolenia wodnoprawnego stanowi załączony do wniosku operat wodnoprawny. Biorąc powyższe pod uwagę, orzeczono jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

Otrzymują:

- 1) Gmina Jonkowo  
ul. Klonowa 2 11-042 Jonkowo
- 2) Pełnomocnik Prezesa KZGW  
Andrzej Ryński ul. Rogaczewskiego 9/19  
80-804 Gdańsk
- 3) a/a



z up. STAROSTY OLSZTYŃSKIEGO

Aneta Świeżkowska  
Dyrektor Wydziału  
Gospodarowania Środowiskiem

*Za wydanie niniejszego pozwolenia wodnoprawnego pobrano opłatę skarbową w wysokości 217 zł (słownie : dwieście siedemnaście zł.) zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz .U. z 2012r., poz.1282 z późn. zm.).*