



Olsztyn dnia 20.01.2011r

GŚ.II/ VII/6223/50/8567/2010/w

DECYZJA

Na podstawie art. 36 ust.3 , art. 37, art. 122 ust 1pkt1, art. 123 ust.1 oraz art.135 ustawy z dnia 18 lipca 2001r –Prawo wodne (Dz .U. Nr 115,poz 1229) , Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006r w sprawie warunków jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego/ Dz .U. Nr 137, poz 984/ oraz art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego - po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez Urząd Gminy w Jonkowie w sprawie pozwolenia wodno-prawnego na pobór wody i odprowadzanie wód popłucznych z ujęcia w obr. Stętkiny gm. Jonkowo.

o r z e k a m

1/ Uchylić w całości decyzję GŚ VII 6223/16/2001 dnia 17.09.2001 wydaną przez Starostę Olsztyńskiego dotyczącą pozwolenia wodno-prawnego na pobór wody i odprowadzenie wód popłucznych z ujęcia w obr .Stętkiny gm. Jonkowo

2/.Zezwolić Gminie Jonkowo na pobór wody podziemnej w ilości do :

Q_{śr/db}= 64,9 m³/db, Q_{max/h} =9,16m³/h,

w celu zaspokojenia potrzeb socjalno- bytowych

3/ Pobór wody odbywa się z ujęcia zlokalizowanego na dz 151/1 obr Stętkiny gm. Jonkowo pow: olsztyński składającego się ze studni nr 1 i 2 o następujących parametrach:

studnia nr 1 głębokość H=63,0 m , Q_{eksp} =15,0 m³/h s=0,8 m

studnia nr 2 głębokość H= 68,0 m , Q_{sksp} = 30,0m³/h s=1,1 m

4/ Zainstalowano w studniach pompy o następujących parametrach:

studnia nr 1 - pompa typu G , o wydajności Q =13,8-15m³/h i wys. podnoszenia wody H= 95 m i mocy 5,5 kW

studnia nr 2 –pompa typu G-60 , o wydajności Q =13,8-16,8m³/h i wys. podnoszenia wody H=90m i mocy 5,5 kW które w razie awarii należy wymienić o podobnych parametrach.

5/ Zezwolić Gminie Jonkowo na odprowadzenie wód popłucznych w ilości 1,9 m³/dobę w cyklu 1 raz w tygodniu z filtrów złożów uzdatniających poprzez osadnik 3 komorowy o łącznej pojemności 10,5 m³ rurociągiem do zbiornika przeciwpożarowego

6/ Skład odprowadzanych popłuczyn nie może przekraczać n/w parametrów :

-zawiesina ogólna 50 mg /dm³

-żelazo ogólne 10,0 mg Fe/dm³

8/ Zobowiązuje się Gminę Jonkowo do:

- utrzymania w dobrym stanie technicznym i sanitarnym obudowy studni, urządzeń związanych z pomiarami i poborem wody oraz terenu wyznaczonego bezpośrednią strefą ochrony studni.
- utrzymywanie takich parametrów wody, które będą odpowiadały wymogom sanitarnym dla wody do picia i potrzeb gospodarczych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U.Nr 61.poz417)
- zapewnienia szczelności obudowy tak , aby nie przedostały się do jej wnętrza wody opadowe ani gruntowe,
- prowadzenia na bieżąco rejestru ilości zużytej wody
- prawidłowej eksploatacji źróź filtracyjnych i ich wymiany zgodnie z instrukcją

9/ Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń

10/ Pozwolenie niniejsze ważne jest od dnia 21.01.2011 r do 31.12.2020r i obowiązuje każdorazowo właściciela ujęcia.

U Z A S A D N I E N I E

Urząd Gminy w Jonkowie w dniu .29.10.2010r wystąpił z wnioskiem o wydanie nowego pozwolenia wodno-prawnego ,na pobór wody podziemnej i odprowadzenie wód popłucznych z ujęcia w obr Stękiń gm Jonkowo pow. olsztyński woj. warmińsko-mazurskie , którego zasoby zostały zatwierdzone decyzją Wojewody Olsztyńskiego z dnia 23.10.1985r Nr OS II 8530/134-154/85 r w ilości $Q=30 \text{ m}^3/\text{h}$ i $s=1-2 \text{ m}$.Ponieważ termin ważności dotychczasowego pozwolenia upływa 31 grudnia 2010r decyzję uchylono i wydano nową .

Do wniosku dołączono dokumentację tj.(operat wodno-prawny sporządzony przez Ekokoncept w Olsztynie) która spełnia wymogi i pozwala na wydanie decyzji w podanym zakresie i na ustalonych warunkach..

Od pozwolenia niniejszego służy prawo wniesienia odwołania do Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku za pośrednictwem Starosty Olsztyńskiego w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania .



z up. STAROSTY OLSZTYŃSKIEGO

Wacław Banasik
Dyrektor Wydziału
Gospodarowania Środowiskiem

Otrzymują:

1/.Urząd Gminy Jonkowo

2/.RZGW w Gdańsku

3/.a./a