

Data: Jonkowo, dnia 25.03.2014 r.

Oznaczenie sprawy: GK.271.1.2014

Przedmiot zamówienia: „Budowa boiska wielofunkcyjnego sportowego przy Szkole Podstawowej we Wrzesinie”

WYJAŚNIENIE (Nr 1) TREŚCI SIWZ

Zgodnie z art. 38 ust. 2, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (*jedn. tekst Dz.U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.*), w odpowiedzi na wniosek dot. wyjaśnienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Budowę boiska wielofunkcyjnego sportowego przy Szkole Podstawowej we Wrzesinie”, o następującej treści:

8

- 1) W przedmiarze, w części "Oświetlenie boiska" nie znalazłem poniższych prac:
 - c) montaż ochronnika DEHNventil 255 wymienionego w projekcie elektrycznym pkt. 6.3.1.
 - d) Wykonanie uziomu dla słupów oświetleniowych wymienionego w projekcie elektrycznym pkt. 4Czy powyższe roboty należy ująć w ofercie?
- 2) Proszę o bliższe wyjaśnienie wykonania uziemienia dla słupów: "(...) Maszty oświetleniowe należy uziemić za pomocą uziomów otokowych wykonanych z płaskownika FeZn połączonych ze sobą promieniowo i układanych w gruncie w odstępach co 1 m na głębokości 0,6-1,4 m, wzrastającej w miarę oddalania się od przewodu uziemiającego(...)" - prosimy o rysunek. Według naszej wiedzy takie rozwiązanie w sieci nn jest ewenementem.
- 3) W pkt. 19 przedmiaru "Oświetlenia boiska" wymienione są materiały: Kompletna tablica pomiarowa ZK-1 z fundamentem, RBK 00 100A szt.2, zacisk zerowy w puszcze do plombowania. Proszę podać przewidywane miejsce montażu wymienionych materiałów?
- 4) Czy w RG znajduje się odpowiednio dużo miejsca do montażu ochronników oraz zabezpieczeń dla kabla zasilającego RO

Zamawiający wyjaśnia, co następuje:

- Ad. 5. Wymienione roboty należy uwzględnić w ofercie. Wobec tego, że w myśl postanowień SIWZ obowiązującą formą wynagrodzenia będzie wynagrodzenie ryczałtowe, za prawidłowe ustalenie rozmiaru robót i innych świadczeń odpowiada Wykonawca. Zgodnie z ust. 4 rozdz. XVI Części I SIWZ ceny ryczałtowe określone dla poszczególnych pozycji rozliczeniowych przedstawionych przez Wykonawcę w Formularzu Cenowym winny zawierać ostateczną cenę ich wykonania i uwzględniać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania ich w pełnym zakresie wynikające wprost z dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, jak również w dokumentacji tej nie ujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia.
- Ad. 6. Dopuszcza się wykonanie zamienne poprzez wykonanie uziomów pionowych (prętów stalowych wciskanych w grunt połączonych bednarką zaciskiem PE o właściwej rezystancji).
- Ad. 7. Miejscem montażu jest budynek szkoły - zgodnie z projektem zagospodarowania.
- Ad. 8. W rozdzielnicy głównej znajduje się odpowiednia ilość miejsca.

W imieniu Zamawiającego

.....
WÓJT
Wojciech Giecko