

Data: Jonkowo, dnia 26.03.2014 r.

Oznaczenie sprawy: GK.271.1.2014

Przedmiot zamówienia: „Budowa boiska wielofunkcyjnego sportowego przy Szkole Podstawowej we Wrzesinie”

WYJAŚNIENIE (Nr 2) TREŚCI SIWZ

Zgodnie z art. 38 ust. 2, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (*jedn. tekst Dz.U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.*), w odpowiedzi na wniosek dot. wyjaśnienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Budowę boiska wielofunkcyjnego sportowego przy Szkole Podstawowej we Wrzesinie”, o następującej treści:

8

Pytanie 1: Proszę o wyjaśnienie jak ma zostać wykonana konstrukcja podbudowy pod boisko wielofunkcyjne. Informacje zawarte w poszczególnych elementach dokumentacji przetargowej nie pokrywają się.

opis technicznym do projektu architektonicznej budowlanego	Szczegółowa Specyfikacja Techniczną "Podbudowa nawierzchnie" pkt. 1.3	Przedmiar robót, będący zgodnie z zapisami SIWZ- elementem pomocniczym.
zagęszczona podsypka piaskowa gr. 10cm		warstwa odsączająca z pospółki gr. 10cm
kruszywo łamane 5-40mm gr. 15cm	podbudowa z kruszyw 5-31,5mm gr. 15cm	nawierzchnia z tłucznia kamiennego warstwa dolna 31-63mm gr. 10cm
kruszywo łamane 0-6mm gr. 6cm	0-5mm gr. 5cm	nawierzchnia z tłucznia kamiennego warstwa górna 0-31,5mm gr. 7cm
Nawierzchnia PU	Nawierzchnia PU	Nawierzchnia PU

Zamawiający wyjaśnia, że należy przyjąć do realizacji rozwiązanie opisane w przedmiarze czyli:

warstwa odsączająca z pospółki gr. 10cm
nawierzchnia z tłucznia kamiennego warstwa dolna 31-63mm gr. 10cm
nawierzchnia z tłucznia kamiennego warstwa górna 0-31,5mm gr. 7cm
Nawierzchnia PU

W imieniu Zamawiającego

WÓJT

Wojciech Giecho