

Data: Jonkowo, dnia 16.07.2015 r.

Oznaczenie sprawy: GK.271.2.2015

Przedmiot zamówienia: „Modernizacja dróg osiedlowych: ul. Kwiatowej w Giedajtach i odcinka ul. Radosnej w Gutkowie”

WYJAŚNIENIE (Nr 1) TREŚCI SIWZ

Zgodnie z art. 38 ust. 2, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (*jedn. tekst Dz.U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.*), w odpowiedzi na wniosek dot. wyjaśnienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Modernizację dróg osiedlowych: ul. Kwiatowej w Giedajtach i odcinka ul. Radosnej w Gutkowie”, o następującej treści:

- 1) Zamawiający w zamieszczonej dokumentacji technicznej powołuje się na nieaktualne WT dotyczące materiałów wsadowych do mm-a jak i do samej mm-a. Aktualne normy to „PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu”; PN-EN 13108-1 Mieszanki mineralno-asfaltowe Wymagania Część 1: Beton asfaltowy” oraz „WT-1 2010 Wymagania Techniczne, Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych, utrwaleń na drogach krajowych” i „WT-2 2010 Mieszanki mineralno-asfaltowe, Wymagania techniczne, Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych”. Czy Zamawiający potwierdza, że kruszywa oraz mieszanki z betonu asfaltowego mają być zgodne z normami PN-EN 13043, PN-EN 13108 -1 oraz „WT-1 2010 Wymagania Techniczne, Kruszywa do mieszanek mineralna-asfaltowych i powierzchniowych utrwaleń na drogach krajowych” i „WT-2 2010 Mieszanki mineralno-asfaltowe, Wymagania techniczne, Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych”?
- 2) Zamawiający w zamieszczonych Specyfikacjach Technicznych nie podaje jednoznacznie jakiej kategorii ruchu odpowiada doga – ul. Kwiatowa w Giedajtach oraz ul. Radosna w Gutkowie. W ST wymienione są wszystkie KR od 1 do 6. Prosimy o jednoznaczne określenie kategorii ruchu na Zadaniu: „Modernizacja dróg osiedlowych: ul. Kwiatowej w Giedajtach i odcinka ul. Radosnej w Gutkowie”.
- 3) Zwracamy się z pytaniem do Zamawiającego czy dopuszcza wykonanie warstwy ścieralnej na ul. Kwiatowej w Giedajtach i odcinku ul. Radosnej w Gutkowie z mieszanki AC 11 S?

uprzejmie wyjaśniam, co następuje:

Ad. 1) **Tak.**

Ad. 2) **KR1.**

Ad. 3) **Tak.**

.....
WÓJT
Wojciech Glecho