

Data: Jonkowo, dnia **20.07.2015 r.**

Oznaczenie sprawy: **GK.271.2.2015**

Przedmiot zamówienia: „**Modernizacja dróg osiedlowych: ul. Kwiatowej w Giedajtach i odcinka ul. Radosnej w Gutkowie**”

## **WYJAŚNIENIE (Nr 2)** **TREŚCI SIWZ**

Zgodnie z art. 38 ust. 2, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (*jedn. tekst Dz.U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.*), w odpowiedzi na wniosek dot. wyjaśnienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „**Modernizację dróg osiedlowych: ul. Kwiatowej w Giedajtach i odcinka ul. Radosnej w Gutkowie**”, o następującej treści:

1. Zwracamy się o potwierdzenie, że Zamawiający posiada niezbędne decyzje i zezwolenia ważne na czas trwania inwestycji.
2. D-M-00.00.00 Wymagania ogólne Pkt 8.4.2 Dokumenty do odbioru ostatecznego.  
Zwracamy się do Zamawiającego, czy w ofercie należy ująć koszty wykonania mapy powykonawczej?
3. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego czy w trakcie projektowania i wykonywania warstw bitumicznych będą obowiązywały Wytoczne Techniczne WT-2010?
4. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego czy dopuści wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC 11 W?
5. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego czy dopuści wykonanie warstwy scieralnej z betonu asfaltowego AC 11 S?
6. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego czy w ryczałtowej cenie oferty należy uwzględnić koszty zebrania i zaniżenia poboczy?
7. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego czy w ryczałtowej cenie oferty należy uwzględnić koszty profilowania podbudowy i poboczy?
8. Zwracamy się do Zamawiającego, czy w ofercie należy ująć koszty zakupu nowych materiałów tj. studni, zaworów?

uprzejmie wyjaśniam, co następuje:

- Ad. 1) Tak. Kopie pism Starostwa Powiatowego w Olsztynie z dnia 1 czerwca 2015 r. akceptujące wykonanie zgłoszonych robót wchodzi w skład Części II SIWZ.
- Ad. 2) Tak. Zamawiający w Części I SIWZ w rozdz. III ust. 4 pkt. 2 opisał, że zakres zamówienia obejmuje również pełną obsługę geodezyjną robót w trakcie realizacji wraz z geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą. Pomiar powykonawczy Wykonawca zobowiązany będzie sporządzić w formie dokumentu w wersji papierowej – 2 egz. oraz na nośniku elektronicznym w plikach: pdf oraz dxf, a w rozdz. XVI ust. 4 lit. g) wskazał m.in., że w cenach ryczałtowych należy uwzględnić koszty wykonania dokumentacji powykonawczej.
- Ad. 3) Tak.
- Ad. 4) Nie. Powinno być AC 16 S.
- Ad. 5) Tak.
- Ad. 6) Tak.
- Ad. 7) Tak. Zakres tych prac został ujęty w pkt. 2 Opisu Technicznego.
- Ad. 8) Nie. Nie ma potrzeby zakupu nowych studni i zaworów a jedynie regulowanie wysokości istniejących studni.

.....  
**WÓJT**  
Wojciech Giecho