

Data: Jonkowo, dnia **10.06.2016 r.**

Oznaczenie sprawy: **GK.271.3.2016**

Przedmiot zamówienia: „**Przebudowa drogi gminnej na działce nr 27/110 w Giedajtach, gmina Jonkowo**”

WYJAŚNIENIE (Nr 1) **TREŚCI SIWZ**

Zgodnie z art. 38 ust. 2, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (*jedn. tekst Dz. U. z 2015 r. poz. 2164*), w odpowiedzi na wniosek dot. wyjaśnienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „**Przebudowę drogi gminnej na działce nr 27/110 w Giedajtach, gmina Jonkowo**”, zawierający pytania o następującej treści:

Pytanie nr 1

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o potwierdzenie, że posiada niezbędne decyzje i zezwolenia ważne na czas trwania inwestycji.

Pytanie nr 2

W związku z tym, że cena oferty jest ceną ryczałtową, zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o potwierdzenie, że w przypadku zwiększenia lub zmniejszenia ilości robót przewidzianych do wykonania, zgodnie z załączoną dokumentacją przetargową, wynagrodzenie wykonawcy nie ulegnie zmianie.

Pytanie nr 3

Pozycja kosztorysowa nr 2: „Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV”.

Pkt 1.1. *Przedmiot SST w SST D-04.01.01 Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy* podaje, że przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem **koryta** wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża gruntowego. W związku z tym zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o podanie głębokości wykonania koryta.

Pytanie nr 4

Pozycja kosztorysowa nr 3: „Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wyk. mieszarkami doczepnymi – grubość podbudowy po zagęszczeniu 25 cm – doziarnienie w ilości 0,10 m³/m², Rm28 = 2,5 – 5,0 MPa” oraz nr 4: „Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wyk. mieszarkami doczepnymi – grubość podbudowy po zagęszczeniu 25 cm – doziarnienie w ilości 0,10 m³/m², Rm28 = 2,5 – 5,0 MPa”.

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie, czy obie wyżej wskazane pozycje kosztorysowe dotyczą wykonania podbudowy jedynie w konstrukcji jezdni i poboczy?

Pytanie nr 5

Zwracamy się do Zamawiającego z pytaniem, czy w ramach przedmiotu zamówienia przewiduje się wykonanie zjazdów bitumicznych? Jeśli tak, to prosimy o podanie ilości zjazdów oraz ich powierzchni i konstrukcji.

Pytanie nr 6

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o potwierdzenie, że w trakcie projektowania i prowadzenia robót bitumicznych będą obowiązywać Wytyczne Techniczne 2010.

Pytanie nr 7

Pozycja kosztorysowa nr 10: „Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych”.

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o określenie, czy w wycenie oferty należy uwzględnić koszt zakupu nowych materiałów, tj. pokryw, pierścieni itp.?

Pytanie nr 8

Pozycja kosztorysowa nr 11: „Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych”.

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o określenie, czy w wycenie oferty należy uwzględnić koszt zakupu nowych zaworów?

Pytanie nr 9

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dołączenie do dokumentacji przetargowej Planu Zagospodarowania Terenu.

uprzejmie wyjaśniam, co następuje:

- Ad. 1) Tak. Kopia pisma Starostwa Powiatowego w Olsztynie znak: BI-II.6743.11.123.2015.RB2 z dnia 10 grudnia 2015 r. o przyjęciu zgłoszenia przebudowy drogi, wchodzi w skład Części II SIWZ.
- Ad. 2) Zamawiający nie widzi jakiegokolwiek podstawy do zmiany wysokości wynagrodzenia ryczałtowego odpowiadającego cenie ofertowej o ile przedmiot zamówienia zostanie przez Wykonawcę zrealizowany w pełnym zakresie, zgodnie z wymaganiami określonymi dokumentacją przetargową. Za prawidłowe ustalenie rozmiaru robót i innych świadczeń, kosztów realizacji zamówienia oraz za sposób przeprowadzenia na tej podstawie kalkulacji wynagrodzenia ryczałtowego, a także za prawidłowe ustalenie stawki podatku VAT odpowiada wyłącznie Wykonawca.
- Ad. 3) Zgodnie ze zgłoszeniem robót i opisem technicznym oraz pismem Starostwa Powiatowego w Olsztynie znak: BI-II.6743.11.123.2015.RB2 z dnia 10 grudnia 2015 r. o przyjęciu zgłoszenia przebudowy drogi, a także przedmiarem robót, należy wykonać jedynie mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni.
- Ad. 4) Tak. Wskazane pozycje 3 i 4 w przedmiarze dotyczą wykonania podbudowy w konstrukcji jezdni, mijanek, zjazdów i poboczy.
- Ad. 5) Tak, przewidziano wykonanie 34 zjazdów bitumicznych (do działek zabudowanych) o powierzchni 4,5 m² każdy o konstrukcji takiej samej jak na drodze głównej.
- Ad. 6) Tak.
- Ad. 7) W wycenie oferty należy uwzględnić koszt zakupu nowych pierścieni odciążających.
- Ad. 8) W wycenie oferty należy uwzględnić koszt zakupu nowych pierścieni odciążających do zaworów wodociągowych i gazowych.
- Ad. 9) Zamawiający nie posiada Planu Zagospodarowania Terenu. Do zgłoszenia robót nie jest wymagany. Wystarczająca jest mapa pogładowa (została włączona w SIWZ).

WÓJT
Wojciech Głecko