

Data: Jonkowo, dnia 31.10.2018 r.

Oznaczenie sprawy: GK.271.10.2018

Przedmiot zamówienia: „Modernizacja dróg osiedlowych - przebudowa dróg gminnych w miejscowości Jonkowo oraz Giedajty”

WYJAŚNIENIE (Nr 2)
oraz ZMIANA Nr 2 treści SIWZ
prowadząca do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu

Zgodnie z art. 38 ust. 2, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (*jedn. tekst Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.*), w odpowiedzi na zapytania Wykonawcy dot. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „**Modernizacja dróg osiedlowych - przebudowa dróg gminnych w miejscowości Jonkowo oraz Giedajty**”, znak sprawy: GK.271.10.2018, o następującej treści:

2. Zaprojektowano warstwę wzmacniającą z siatki zbrojeniowej. Wykonanie takiej siatki w tym miejscu spowoduje odbicie siatki na górę nawierzchni. Ponadto nie podano parametrów siatki. Zamiast tejże siatki proponujemy wykonanie grubszej warstwy ścieralnej właśnie o grubości 4 cm.
3. Minimalna grubość warstw wiążącej powinna wynosić 4,5 cm. Bezpiecznie się podaje 5 cm. Prosimy o zmianę konstrukcji nawierzchni.
4. Na ul. Prostej zaprojektowano wzmocnienie podłoża gruntowego mieszanką gruntocementu Rm2,5-5Mpa i bezpośrednio na niej wykonanie warstwy bitumicznej. Niestety to są dwa różne rodzaje nawierzchni. Nawierzchnia betonowa jest sztywna a bitumiczna podatna. Prosimy o zmianę grubości warstwy z gruntocementu z 25 z cm na 15 cm i doprojektowanie warstwy pośredniej z KLSM 0-31,5mm o grubości minimum 10 cm.
5. Te same uwagi dotyczą się drogi w Giedajtach.

wyjaśniam co następuje: Zamawiający dokonuje zmiany konstrukcji nawierzchni dróg w miejscowości Jonkowo oraz Giedajty. Opis przedmiotu zamówienia po dokonaniu zmiany SIWZ zawierają uwzględniające zmianę konstrukcji nawierzchni dróg, stanowiące Załączniki do niniejszego Wyjaśnienia:


- 1) Opis techniczny - przebudowa dróg w Jonkowie – z dnia 29.10.2018 r.
- 2) Przedmiar – przebudowa dróg w Jonkowie - z dnia 29.10.2018 r.
- 3) Opis techniczny - przebudowa drogi w Giedajtach – z dnia 29.10.2018 r.
- 4) Przedmiar - przebudowa drogi w Giedajtach - z dnia 29.10.2018 r. ,
- 5) Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych - przebudowa dróg w Jonkowie (zm.),
- 6) Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych - przebudowa drogi w Giedajtach (zm.).

oraz zmieniony opis poszczególnych zadań zawarty w ust. 3 rozdz. III Część I SIWZ.

Wprowadzone ZMIANĄ Nr 2 treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia” modyfikacje treści SIWZ prowadzą do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr ...~~500.26.1666~~ -N-2018 z dnia 31.10.2018 r., na stronie internetowej <http://bip.jonkowo.pl> zakładka: *zamówienia publiczne* oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.

Jonkowo, dnia 31.10.2018 r.


WÓJT
Wojciech Glecko