

Data: Jonkowo, dnia **03.10.2013 r.**

Oznaczenie sprawy: **GK.271.8.2013**

Przedmiot zamówienia: „**Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków w Gminie Jonkowo**”

WYJAŚNIENIE (Nr 1) TREŚCI SIWZ

Zgodnie z art. 38 ust. 2, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (*jedn. tekst Dz.U. z 2013 r. poz. 907*), w odpowiedzi na wnioski dot. wyjaśnienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „**Budowę przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków w Gminie Jonkowo**”, o następującej treści:

1. Zamawiający określił w SIWZ prawo do stosowania urządzeń równoważnych co do parametrów materiałów, urządzeń lub technologii. Z uwagi na fakt, że laboratorium notyfikowane w raporcie badawczym nie ma prawa opisać technologii, sposobu pracy oczyszczalni, głębokości minimalnej posadowienia, ilości komór, itp., zaś sama norma PN EN 12566-3+A1:2009 zrównuje przebadane w laboratorium notyfikowanym oczyszczalnie oraz porównuje je tylko i wyłącznie na bazie raportów z badań prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza do zaoferowania mu oczyszczalni przydomowych zgodnych z normą PN EN 12566-3+A1:2009, zaś równoważność będzie określana na bazie zgodności oferowanych oczyszczalni z normą PN EN 12566-3+A1:2009, tj. posiadania wymaganych normą raportów z badań (wodoszczelności, efektywności oczyszczania, wytrzymałości konstrukcyjnej dla warunków suchych i warunków mokrych).

Zamawiający wyjaśnia, co następuje:

Zaoferowane oczyszczalnie przydomowe muszą być zgodne z normą PN EN 12566-3+A1:2009 potwierdzoną raportem badań. Równoważność będzie oceniana w odniesieniu do opisu przedmiotu zamówienia, w szczególności projektu budowlanego, na podstawie informacji zawartych w dokumentach przedłożonych przez Wykonawcę w celu udowodnienia równoważności zgodnie z postanowieniami Części I SIWZ - rozdział III ust. 10-14. Wykonawca oferujący wykonanie robót budowlanych z zastosowaniem urządzeń/materiałów równoważnych opisywanym w siwz winien przedstawiać przedmiot zamówienia o cechach technicznych, jakościowych i funkcjonalnych odpowiadających cechom technicznym, jakościowym i funkcjonalnym wskazanym w opisie przedmiotu zamówienia lub lepszych od tych cech.

Zamawiający nie dopuścił natomiast składania ofert wariantowych np: budowy oczyszczalni o innej technologii niż opisana w projekcie.

W imieniu Zamawiającego

WÓJT
Wojciech Głębko