

Data: Jonkowo, dnia **27.10.2015 r.**

Oznaczenie sprawy: **GK.271.8.2015**

Przedmiot zamówienia: „**Remont drogi ze zjazdami na posesje – oś. Królów w Jonkowie**”

WYJAŚNIENIE (Nr 1) **TREŚCI SIWZ**

Zgodnie z art. 38 ust. 2, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (*jedn. tekst Dz.U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.*), w odpowiedzi na wniosek dot. wyjaśnienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „**Remont drogi ze zjazdami na posesje – oś. Królów w Jonkowie**”, o następującej treści:

- 1) Czy Zamawiający potwierdza, że kruszywa oraz mieszanki z betonu asfaltowego AC 8 S oraz AC 16 W mają być zgodne z normami PN-EN 13043, PN-EN 13108 -1 oraz „WT-1 2010 Wymagania Techniczne, Kruszywa do mieszanek mineralna-asfaltowych i powierzchniowych utrwaleń na drogach krajowych” i „WT-2 2010 Mieszanki mineralno-asfaltowe, Wymagania techniczne, Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych”?
- 2) Zamawiający w zamieszczonych Specyfikacjach Technicznych nie podaje jednoznacznie jakiej kategorii ruchu odpowiada remontowana droga na zadaniu. W ST wymienione są wszystkie KR od 1 do 6. Prosimy o jednoznaczne określenie kategorii ruchu.
- 3) Zwracamy się z pytaniem do Zamawiającego czy dopuszcza wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki AC 11 S?
- 4) Zwracamy się do Zamawiającego z pytaniem czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie granulatu asfaltowego – przetworzonego w procesie granulacji destruktu asfaltowego o udokumentowanej jakości stosowanego jako pełnowartościowy materiał składowy w warstwie wiążącej, wyrównawczej z betonu asfaltowego?

uprzejmie wyjaśniam, co następuje:

Ad. 1) **Tak.**

Ad. 2) **KR 1.**

Ad. 3) **Tak.**

Ad. 4) **Nie.**

WÓJT

Wojciech Glecko